



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020112027803100to061316020112027803200		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشنگان							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۴۰۰۷:۳۷		بلی	
ویژگی آدَمِرو	آدَمِرو	شماره مرجع آدَمِرو	شماره آدَمِرو	عمق آدَمِرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمِرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۹.۶۶		۰.۳۴				۵.۲۲		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری					
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان				۴۹.۶۶							
توضیحات				تست ۳۴۵؛ Structure Score: ۰؛ GainScore: ۱								

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۲:۰۷:۳۷	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۵۰	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۰.۵۶		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۱:۰۲	۱۰.۲۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۱:۳۱	۱۴.۴۵		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۳۷	۱۵.۱۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۶	۰۲:۲۲	۲۱.۰۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۳:۱۰	۲۷.۸۰		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۸	۰۳:۲۰	۲۸.۶۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۹	۰۴:۳۱	۳۶.۰۵		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۱۰	۰۶:۰۳	۴۴.۴۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۱۱	۰۶:۰۸	۴۴.۵۲		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۱۲	۰۰:۰۰	۴۹.۶۶		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020112027803100to061316020112027803200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۰.۳۴	طول ویدئومتری نشده	۴۹.۶۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲	MH	سایر جزئیات / نقطه ۷، شعاع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۰.۵۶	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۱:۰۲	۱۰.۲۶	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۴	۰۱:۳۱	۱۴.۴۵	CN	اجرا، / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۵	۰۱:۳۷	۱۵.۱۱	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۶	۰۲:۲۲	۲۱.۰۴	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۷	۰۳:۱۰	۲۷.۸۰	CN	اجرا، / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۸	۰۳:۲۰	۲۸.۶۰	CX	اجرای / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۹	۰۴:۳۱	۳۶.۰۵	CN	اجرای / محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
۱۰	۰۶:۰۳	۴۴.۴۳	CX	اجرا، / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب انشعاب
۱۱	۰۶:۰۸	۴۴.۵۲	RF	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
۱۲	۰۰:۰۰	۴۹.۶۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان / آدمرو

 شرکت دریا کاریزه ۱۳۹۸			گزارش تصویری	
شرکت آب و فاضلاب تهران				
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027803100to061316020112027803	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۲
کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۰۵۶
کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۰۲۶
کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۴۴۵
کد CN




شماره تصویر ۵
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۵۱۱
کد CN



شماره تصویر ۶
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۱۰۴
کد CX


 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027803100to061316020112027803	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	




شماره تصویر ۷
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب
موقعیت ۲۷.۸۰ کد CN



شماره تصویر ۸
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۲۸.۶۰ کد CX



شماره تصویر ۹
عنوان محل اتصال انشعاب/اتصال انشعاب
موقعیت ۳۶.۰۵ کد CN



شماره تصویر ۱۰
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۴.۴۳ کد CX



شماره تصویر ۱۱
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۴۴.۵۲ کد RF



شماره تصویر ۱۲
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
موقعیت ۴۹.۶۶ کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020112027803100to061316020112027803200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۵.۲۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۵.۲۲ %

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۱۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۲۰۰