



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020112027803900to061316020112027804200	
ویژگی پروژه	نام کارفرما	شرکت آب و فاضلاب تهران		نام مشاور	شرکت مهتاب قدس		نام پیمانکار	شرکت دریا کار یزد		نام پیمایشگر	نام ناظر
	شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره پروژه		جناب آقای ...		-
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱				
	استان	تهران		شهرستان	تهران		آدرس		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان		
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۳:۵۵:۳۲		بلی
ویژگی آدَمَرو	آدَمَرو	شماره مرجع آدَمَرو		شماره آدَمَرو		عمق آدَمَرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمَرو
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰		۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی
ویژگی فاضلابرو	آدَمَرو	شماره مرجع آدَمَرو		شماره آدَمَرو		عمق آدَمَرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمَرو
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰		۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی
نتیجه ویدئومتری	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۳۴		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۳۳.۶۹		۰.۳۱				-۴.۶۳		مسیر لوله کامل طی شد		
نتیجه ویدئومتری	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۳۳.۶۹								
نتیجه ویدئومتری	خلاف جهت جریان										
	توضیحات		GainScore:۰ ; Structure Score:۰ ; ۳۴۵ تست								

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۳:۵۵:۳۲	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۳۴	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۲:۴۲	۳۳.۶۹		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۴	۰۰:۰۰	۳۳.۶۹		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						


 شرکت دریا کاریزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020112027803900to061316020112027804200	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۰.۳۱	طول ویدئومتری نشده	۳۳.۶۹	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ۶ آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر ۵



۳	۰۲:۴۲	۳۳.۶۹	CN	اجرا, / محل, اتصال, انشعاب اتصال, انشعاب
۴	۰۰:۰۰	۳۳.۶۹	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027803900to061316020112027804	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT ۵ درصد



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۳۳.۶۹ کد
محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب CN



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۳۳.۶۹ کد
نقطه ی پایان / آدمرو MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020112027803900to061316020112027804200	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۴.۶۳	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۴.۶۳

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت



شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۹۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۴۲۰۰