



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027806800to061316020312027806700	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۴۷:۱۶		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئو متری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئو متری		
	۴۹.۴۴		۰.۵۶				-۵.۰۱		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئو متری		محل توقف ویدئو متری		دلیل توقف ویدئو متری						
	در جهت جریان		۴۹.۴۴								
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰									