



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807200to061316020112027806900		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه‌ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۹:۲۹:۳۸		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	۲	دارد	جدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳	۲	دارد	جدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۷۱		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۷۰.۲۶		۰.۷۴				-۸.۳۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری					
	در جهت جریان				۷۰.۲۶							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات				تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰								

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانگیر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۹	۰۹:۲۹:۳۸	خیابان مرزداران خیابان سپهر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	۳	F	A	D
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۷۱	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۴۱	۱۳.۵۳		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۴	۰۴:۰۸	۷۰.۲۶		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020312027807200to061316020112027806900	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۰.۷۴	طول ویدئومتری نشده	۷۰.۲۶	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب


۳	۰۰:۴۱	۱۳.۵۳	CN	اجزایی / محل اتصال انشعاب
---	-------	-------	----	---------------------------

۴	۰۴:۰۸	۷۰.۲۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان
---	-------	-------	-----	----------------------------


 شرکت دریا کاریزه شماره ثبت شرکت: ۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰			گزارش تصویری
شرکت آب و فاضلاب تهران			
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدرو پایین دست	316020312027807200to0613160201120278069	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰	شماره آدرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدرو
موقعیت ۱.۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱.۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۱۳.۵۳ کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان نقطه ی پایان / آدرو
موقعیت ۷۰.۲۶ کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام پروژه / شماره گزارش	061316020312027807200to061316020112027806900	شماره آدرو و بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۲۰۰
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدرو و پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۶۹۰۰
شیب متوسط لوله (طراحی شده)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)	-۸.۳۴

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۸.۳۴

شیب بر حسب موقعیت



ارتفاع بر حسب موقعیت

