



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش			۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020312027807700to061316020312027807800									
ویژگی پروژه			نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر									
			شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-									
ویژگی بستر پروژه			پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)													
			شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱													
آدرس پروژه			استان		شهرستان		آدرس													
			تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان سپهر													
ویژگی ویدئومتری			هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟							
			بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۹		۰۸:۰۲:۵۸		بلی							
ویژگی آدمرو			آدمرو		شماره مرجع آدمرو		شماره آدمرو		عمق آدمرو		تعداد مجرا		پله		نوع دریچه		نوع آدمرو			
			پایین دست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۷۰۰		۳		۲		دارد		چدنی		سالم		بتنی	
			بالادست		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۳۱۲۰۲۷۸۰۷۸۰۰		۳		۲		دارد		چدنی		سالم		بتنی	
ویژگی فاضلابرو			طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس									
			۵۱		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن									
نتیجه ویدئومتری			طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری									
			۵۰.۸۵		۰.۱۵				۲.۳۲		مسیر لوله کامل طی شد									
			مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری													
			در جهت جریان																	
			خلاف جهت جریان		۵۰.۸۵															
			توضیحات		تست ۳۴۵؛ ۰؛ GainScore:۲؛ Structure Score:۰															